

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ,  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1ನೇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,  
ವಿನೋಬರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570005.  
ದೂ-0821-2426554  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್-0821-2426554

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ



(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1ನೇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ  
ವಿನೋಬರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570005.  
Ph. 0821-2426554  
Fax. 0821-2426554  
Mail:acepwdmysore@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾಇಂ:ಲೋ.ಇ:ನಂ.1ಉವಿ:ಮೈ:2025-26 ದಿ:

620  
27-10-2025

ಇವರಿಗೆ,

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು  
ಲರ್ನರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಾಲೆ  
ಸಿ.ಎ. -01, ಸಾತಗಲ್ಲಿ, 2ನೇಹಂತ  
ಮೈಸೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ:- 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:  
ಲೋ.ಇ:59:ಬಿಇಡಿ :2019 ದಿ: 07.05.2022.  
2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ  
43/ಪಿಜಿಸಿ 2022, ದಿ: 18.05.2022.  
3. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:  
ಲೋ.ಇ:59 ಬಿಇಡಿ 2019, ದಿ: 25.09.2024.  
4. ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 23.10.2025..

\*\*\*\*\*

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಲರ್ನರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಾಲೆ,  
ಸಿ.ಎ. -01, ಸಾತಗಲ್ಲಿ, 2ನೇಹಂತ,ಮೈಸೂರುರವರು ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡ ಬೇಕೆಂದು  
ಉಲ್ಲೇಖಿತ (4) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 27.10.2025 ರಂದು ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶಾಲೆಯ  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವು  
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 27.10.2025 ರಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವು ನೆಲಮಹಡಿ+1 ಅಂತಸ್ತು  
ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು  
ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಾಲಂ, ಛಾವಣಿ, & ಭೀಮ್, ಗ್ರಾನೈಟ್ ನೆಲಹಾಸು, ಯುಪಿವಿಸಿ ಕಿಟಕಿ & ಬಾಗಿಲು ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್  
ಬ್ಲಾಕ್ಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ  
ವ್ಯವಸ್ಥೆ/ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಟ್ಟಡವು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  
ದಿನಾಂಕ: 27.10.2025 ರಿಂದ 26.10.2035 ರವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ  
ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು (Building Safety  
Certificate) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ  
ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ (3) ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅ(1) ರ ಅನ್ವಯ ಹದಿನೈದು  
ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ  
ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಅನ್ವಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ  
ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ  
ಪಾಲಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಟ್ಟಡವು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಿ: 27.10.2025  
ರಿಂದ 26.10.2035 ರವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ  
ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.



Format for Application to be submitted by the Educational Organizations

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| 1 | Name and address of the building   | LEARNERS GLOBAL SCHOOL |
| 2 | Number of stories approved in the sanction building Plan   | G+1                    |
| 3 | Year of construction   | 2022-23                |
| 4 | <b>Submission of Following documents are not mandatory for the building already constructed and working. But mandatory for new buildings</b> |                        |
| a | Approved building plan from the competent authority  | Enclosed/Not enclosed  |
| b | Completion certificate duly signed by the Supervision Engineer who is in charge of the building  | Enclosed/Not enclosed  |

Date

Place :

(seal and signaturer of the Organization)

**Remarks of the inspecting Authority**

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 27.10.2025 ರಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವು ನೆಲಮಹಡಿ+1 ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಾಲಂ, ಛಾವಣಿ, & ಭೀಮ್, ಗ್ರಾನೈಟ್ ನೆಲಹಾಸು, ಯುಪಿವಿಸಿ ಕಿಟಕಿ & ಬಾಗಿಲು ಹಾಗೂ ಸುಟ್ಟ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ/ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಟ್ಟಡವು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿ: 27.10.2025 ರಿಂದ 26.10.2035 ರವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

**ಷರತ್ತುಗಳು :-**

ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ :

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 25.09.2024ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 07.05.2022ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3. ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವುದು.
4. ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
6. ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
7. ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

*(Signature)*

# Annexure-D

## BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 620

Dated: 27.10.2025

It is certified that the existing building **LEARNERS GLOBAL SCHOOL** at **CA site No-01, Sathagalli, 2<sup>nd</sup> stage, Mysore-570019** is having block(s)/Floor(s) as per details below:

| Detail of Block(s) in school  | Block (1) | Block (2) | Block (3) | Block (4) | Block (5) |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| No. of Floor (s) in the Block | G + 1     | -         | -         | -         | -         |

The building is owned/occupied by **LEARNERS GLOBAL SCHOOL** have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of **Public Works Department** (Name of Department/Govt.) on 27.10.2025 in the presence of **Sri.Keshava.S.G, Manager** and that the building/ premises is fit for occupancy for running school with effect from **27.10.2025 to 26.10.2035** for a period of **10 Years** in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

## CONDITIONS:

To the school management:


### Following Instructions to be followed:-

1. The instructions outlined in the Karnataka Government circular dated 25.09.2024 should be strictly followed.
2. The instructions outlined in the Karnataka Government circular dated 07.05.2022 should be strictly followed.
3. Necessary drinking water facilities shall be provided for the said school building.
4. Separate toilet facilities shall be provided for boys, girls and the disabled in the said school building and cleanliness shall be maintained on a mandatory basis.
5. Proper ramp system shall be maintained for the disabled in the said school building.
6. The said school building should be inspected from time to time and necessary maintenance should be done.
7. In case of any modification to the said school building, permission and approval from the concerned authority is must and to be obtained.

During un-expected inspection of the school Premises building by this office any discrepancy or short fall in maintenance of school building with respect to the Instruction noted above, the safety certificate will be with drawn immediately.

Issued on Dated: 27.10.2025 at..... by

\* Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with Seal :   
**Assistant Executive Engineer,**  
Name : MAHADEVASWAMY Sub-Division,  
Vinoba Road, Mysuru-570005  
Designation : \_\_\_\_\_

Name & Address of Department/Office: \_\_\_\_\_